

第10号様式（第5条関係）

## 施 工 状 況 確 認 表

設 置 者 \_\_\_\_\_

設 置 場 所 函館市                      町            丁目            番           

No1

検 査 項 目	チ ェ ッ ク ポ イ ン ト	チ ェ ッ ク 欄
1 流入管渠 <small>きよ</small> および放流管渠 <small>きよ</small> の勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。	
	雨水や工場排水等が流入していないか。	
4 升の位置および種類	起点，屈曲点，合流点および一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。	
5 流入管渠 <small>きよ</small> ，放流管渠 <small>きよ</small> および空気配管の状況	管の露出等により変形，破損のおそれはないか。	
6 かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7 浄化槽およびその周辺の状況	保守点検，清掃をしにくい場所に設置されていないか。	
	浄化槽の上部に保守点検，清掃の支障となるものが置かれていないか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	
8 漏水の有無	漏水はないか。	
9 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10 接触材等の変形，破損および固定の状況	嫌気性ろ床槽のろ材および接触ばつ気槽の接触材に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	

11 ばっ気装置，逆流装置および汚泥移送装置の変形，破損，固定および稼働の状況	各装置に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	空気の出方や水流に片寄りはないか。	
12 消毒設備の変形，破損および固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	薬剤筒は傾いていないか。	
13 ポンプ設備（流入ポンプおよび放流ポンプ）の設置，稼働の状況	ポンプ升に変形や破損はないか。	
	ポンプ升に漏水のおそれはないか。	
	ポンプが2台以上設置されているか。	
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
	ポンプは十分固定されているか。	
	ポンプは取り外しできるか。	
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。	
14 ブロワーの設置，稼働の状況	防振対策が行われているか。	
	十分固定されているか。	
	アースされているか。	
	漏電のおそれはないか。	
<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>上記のとおり確認しました。</p> <p style="text-align: center;">浄化槽設備士氏名</p> <p style="text-align: center;">(浄化槽設備士免状の交付番号 第 号)</p>		