（施設名） 函館市南茅部廃棄物最終処分場

【令和8年度】

○ 放流水（生活環境5項目）の水質結果　　（毎月1回測定）

採取場所	浸出水処理施設

単位：mg/L （ただし，ph，大腸菌群数（個/cm3）除く）

項　目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	採取日		2日	7日	3日	2日	6日	8日
	報告日		15日	21日	17日	15日	28日	24日
生活環境								
水素イオン濃度（ph）		5.8～8.6	8.4	8.5	7.9	7.3	7.7	8.3
生物化学的酸素要求量（BOD）		60以下	2	1未満	1未満	1	1未満	1未満
化学的酸素要求量（COD）		90以下	8	10	11	11	8	7
浮遊物質（SS）		60以下	8	12	10	27	5	4
大腸菌群数		3,000	0	0	0	0	0	0

項　目		基準値	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採取日							
	報告日							
生活環境								
水素イオン濃度（ph）		5.8～8.6						
生物化学的酸素要求量（BOD）		60以下						
化学的酸素要求量（COD）		90以下						
浮遊物質（SS）		60以下						
大腸菌群数		3,000						

○ 地下水　塩化物イオンの水質結果　　（毎月1回測定）

分析項目	基準値	採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月
				21日	19日	23日	21日	20日	24日
塩化物イオン		測定値	上流側	13.3	27.7	16.6	15.5	21.1	23.3
			下流側	17.7	27.7	15.5	15.5	22.2	23.3
		採取日		10月	11月	12月	1月	2月	3月
		測定値	上流側						
			下流側						