

函 環 日

令和7年(2025年)7月14日

民生常任委員会委員 各位

環 境 部 長

参考資料の配付について

このことについて、下記のとおり資料を配付いたしますので、よろしくお願ひします。

記

- 日乃出清掃工場の焼却炉の故障について

(環境部日乃出クリーンセンター 電話 56-4768)

日乃出清掃工場の焼却炉の故障について

令和7年7月11日（金）8時30分頃、日乃出清掃工場の焼却炉（3号炉）の設備が故障したことによりごみの焼却処理を停止した。

※焼却炉3炉のうち1，2号炉は現在更新工事中

1 故障概要

- ① 排ガス中の飛灰を排出するコンベアの不具合
- ② 排ガスを冷却するボイラー水管の破孔

2 復旧の見込み

7月14日（月）までに補修を完了し，15日（火）から焼却処理を開始する予定。

3 今後の対応

市民生活に影響が生じないようにごみの収集と受け入れを継続し，搬入される可燃ごみについては，清掃工場内のごみピットを最大限活用し可能な限り貯留する。なお，貯留しきれないごみについては，緊急措置として「七五郎沢廃棄物最終処分場埋立方針」に基づき埋立処分する。