

別記第三号（A4）

検査結果表
（第1第1項第3号に規定する昇降機）

当該検査に関与した検査者		氏 名	検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

					昇降機番号						
番号	検査項目				検査結果				担当 検査者 番号		
					指摘 なし	要重点 点検	要是正	既 存 不適格			
1	駆動装置（油圧式以外）										
(1)	電動機										
(2)	減速機										
(3)	ブレーキ	制動力 イ. かごに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認 積載荷重の1.25倍の荷重（ kg） 定格速度（ m/min） ロ. かごが無負荷の状態において定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認 制動距離の基準値（ mm）			mm						
(4)	駆動方式	ロープ式・巻胴式	主索	径の状況 最も摩耗した主索の番号（ ） 直径（ mm） 未摩耗直径（ mm）		%					
				素線切れ 最も摩損した主索の番号（ ） 該当する素線切れ判定基準（ ） 素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超 ・ 70%以下		1 よりピッチ内の素線切れ数 本					1 構成より 1 ピッチ内の最大の素線切れ数 本
						%					
				錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 （ あり ・ なし ） 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ ） 直径（ mm） 未摩耗直径（ mm） 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ）		1 構成より 1 ピッチ内の最大の素線切れ数 本					
						%					
				主索本数（ 本） 要重点点検の主索の番号（ ） 要是正の主索の番号（ ）							
		ラックピニオン式									
		チェーンスプロケット式	鎖の摩耗 測定長さ（ mm） 基準長さ（ mm）	%							
		チェーンラックピニオン式	鎖の摩耗 測定長さ（ mm） 基準長さ（ mm）	%							
		2	駆動装置（油圧式）								
(1)	空転防止装置										
(2)	油圧パワーユニット	油圧パワーユニットの取付けの状況									
(3)		電動機及びポンプ									
(4)		圧力計									
(5)		安全弁	銘板値（安全弁の作動圧力 MPa） （常用圧力 MPa） 測定値（安全弁の作動圧力 MPa）	常用圧力の %							
(6)		逆止弁									
(7)		流量制御弁									
(8)		油タンク及び圧力配管									
(9)	作動油温度抑制装置										
(10)	ストップバルブ										
(11)	高圧ゴムホース										
(12)	圧力配管										
(13)	パンタグラフ式（下枠及びアーム）										

(14)	ブランジャー									
(15)	ブランジャーストッパー									
(16)	シリンダー									
(17)	主索 又は 鎖	主索	径の状況 最も摩耗した主索の番号 ()		%					
			直径 (mm) 未摩耗直径 (mm)							
			素線切れ							1 よりピッチ内の素線切れ数
			最も摩損した主索の番号 ()							本
			該当する素線切れ判定基準 ()							
			素線切れが生じた部分の断面積の割合							1 構成より 1 ピッチ内の最大の素線切れ数
		70% 超 ・ 70% 以下		本						
		錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 (あり ・ なし)		%						
		谷部が赤錆色に見える主索の番号 ()		1 構成より 1 ピッチ内の最大の素線切れ数						
		直径 (mm) 未摩耗直径 (mm)								
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 ()		本								
主索本数 (本)		要重点点検の主索の番号 () 要是正の主索の番号 ()								
要重点点検の主索の番号 () 要是正の主索の番号 ()										
鎖	摩耗 最も摩耗した鎖の番号 ()		伸び	%						
	測定長さ (mm) 基準長さ (mm)									
	鎖本数 (本)									
要重点点検の鎖の番号 () 要是正の鎖の番号 ()										
(18)	主索又は鎖の伸び									
(19)	主索又は鎖の張り									
(20)	主索又は鎖の取付部									
(21)	主索又は鎖の緩み検出装置									
3	共通									
(1)	救出装置									
(2)	制御器	開閉器及び遮断器								
(3)		接触器、継電器及び運転制御用基板								
(4)		ヒューズ								
(5)		絶縁 電動機の回路 (300V 以下 ・ 300V 超)			MΩ					
		制御器等の回路の300V を超える回路			MΩ					
	制御器等の回路の150V を超え300V 以下の回路			MΩ						
	制御器等の回路の150V 以下の回路			MΩ						
(6)	接地									
(7)	耐震対策									
(8)	速度 定格速度 (m/min)			上昇 m/min 下降 m/min						
4	かご室									
(1)	かごの壁又は囲い、天井及び床									
(2)	かごの戸又は可動式の手すり									
(3)	かごの戸又は可動式の手すりのスイッチ									
(4)	かご操作盤及び表示器									
(5)	リモートコントロールスイッチ									
(6)	外部への連絡装置									
(7)	非常停止スイッチ									
(8)	用途、積載量及び最大定員の標識									
(9)	車止め									
(10)	かごの床先と出入口の床先との水平距離									
(11)	かご非常止め装置 形式 : 速度検出式 ・ 緩み検出式									
(12)	かごのガイドシュー等									
(13)	かごの折りたたみ機構									
(14)	かごの着脱機構									
(15)	運転キー									
5	乗り場及び昇降路									
(1)	乗り場の操作盤									
(2)	乗り場の戸又は可動式の手すりのスイッチ									
(3)	ドアロック									
(4)	非常停止スイッチ									

(5)	乗り場の戸又は可動式の手すり					
(6)	ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ					
(7)	移動ケーブル及びトロリー					
(8)	昇降路側壁等の囲い					
(9)	ガイドレール及びレールブラケット					
(10)	ガイドレール、駆動装置等のカバー					
(11)	障害物検出装置					
(12)	折りたたみレール					
6	上記以外の検査項目					
特記事項						
番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定) 年月	